

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0338

Certificate

Revisão: 01

Review

Solicitante:

Applicant

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Fábio Franço, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock

13612-390 – Leme – SP

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fabricante:

Manufacturer

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Fábio Franço, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock

13612-390 – Leme – SP

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido na Portaria INMETRO nº 90, de 09/03/2022, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60884-1:2010; Portaria INMETRO nº 90 de 09/03/2022.

Produto:

Product

Tomada Móvel Múltipla 2P+T 10A 250V~

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Emissão em: 21/09/2022.

Esta revisão é válida de 10/03/2023 até 21/09/2028.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0338**
Certificate

Revisão: **01**
Review

Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ILUMI	1787	Tomada móvel múltipla 2P+T 10A 250V, para equipamentos classe I, padronização conforme NBR 14136:2012 figura A.5. Montada com Cordão de perfil plano sem cobertura, Cobre, PVC/D, 300V, Classe 5, Designação: 247 NM 42-C5, Seção: 3 x 0,75mm ² , Cores: Cinza, Preto ou Branco	7908237505936
2	ILUMI	17871		7908237505943
3	ILUMI	17872		7908237505950
4	ILUMI	1788		7908237505967
5	ILUMI	17881		7908237505974
6	ILUMI	17882		7908237505981
7	ILUMI	1789		7908237505998
8	ILUMI	17891		7908237506001
9	ILUMI	17892		7908237506018

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda. 16270222 de 22/03/2022; 16290222-1 de 13/04/2022; 16280222-1 de 13/04/2022; 17570622 de 09/08/2022.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR21YKPV 001 de 08/12/2021.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00517610.

Especificações:
Description

A tomada está em conformidade com a norma ABNT NBR NM 60884-1:2010, quando provido com o seguinte cabo flexível:

Corrente Nominal (A)	Tipo de Cabo	Seção Nominal (mm ²)
10A	Cordão de Perfil Plano sem cobertura (Cordão Paralelo), Cobre, PVC/D, 300/300V, Classe 5, Designação: 247 NM 42-C5.	3 x 0,75

O cabo flexível aplicado deve estar em conformidade com a Norma NBR NM 247-5:2009.

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: **00 – 21/09/2022**
Review

Certificação Inicial.

01 – 10/03/2023

Revisão. Atualização da norma do produto certificado conforme RAC vigente e correção da descrição do produto e do tipo de cabo.